



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ವಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ರವರ ಕಛೇರಿ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪ ವಿಭಾಗ

ರಾಮನಗರ

aeeno.1pwd@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 080-27273787

ಇ-ಮೇಲ್:

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಅ/ಲೋಇ/ನಂ.1ಉವಿ/ರಾಮ/ ವಿಧ್ಯಾಪೀಠ /ಕಟ್ಟಡ/2024-25/ 562 ದಿನಾಂಕ: 15/3/2025

ರವರಿಗೆ:

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಧ್ಯಾಪೀಠ,
ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ರಾಮನಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಧ್ಯಾಪೀಠ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 07.05.2022
2. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 25.09.2024
3. ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:-11.03.2025

*_*_*_*_*_*_*_*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಮನಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಧ್ಯಾಪೀಠ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ (3) ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಲಿ ಎಲ್-ಆಕಾರದ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಭಾವನೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, Bengaluru University, Jnanabharthi, Bengaluru ರವರಿಂದ ರಿಬೋಂಡರ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರವರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 15.03.2025 ರಂದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. Bengaluru University, Jnanabharthi, Bengaluru ರವರು ಎಲ್-ಆಕಾರದ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಭಾವನೆಯ ಕಟ್ಟಡವು Structurally ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1) ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನ್ವಯ ದಿ: 12.03.2025 ರಂದು ರೂ. 5000.00 ಗಳ ಡಿ.ಡಿ

For BHARATIYA SAMSKRITI VIDYAPITH TRUST

K. R. Puttaswami
Managing Trustee

P. n. cipal
Bharatiya Samskriti Vidyapith Public (Section
(830439)
floor Ramanagaram

ಸಂಖ್ಯೆ:-418770 ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸದರಿ ಎಲ್-ಆಕಾರದ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ಕೊಟ್ಟು "Structurally Stable" ಇದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. Plastering and Painting to Existing Roof slab and walls.
2. Damp proofing works at All floors.
3. Crack sealing or grouting works at visible structural cracks at some locations.
4. Crack sealing works at visible hairline cracks at some locations of wall and Column/ Beam Junctions.
5. Damp proofing works to Toilet Block and repair works to avoid leakages in Sanitary lines
6. Safety Measures for Students and others.
7. Provide the Grill works to all around the Building with open spaces, staircase area & Lift well area.
8. This certificate is not valid incase of any kind of natural disaster like cyclone & Earth Quake/ Man-made disaster, any addition & alteration of Building
9. This Certificate is valid for 10 years.
10. ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ Non- structural Elements (Infrastructural facilities) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ "Fire safety Certificate" ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ,
ರಾಮನಗರ.

15/3/25

For BHARATIYA SAMSKRITI VIDYAPITH TRUST

H. R. Putanna
Managing Trustee

Principal

Bharatiya Samskriti Vidyapith Public School,
(830439)
100r Ramanagaram